

Răspuns cereri clarificări

1. In Caietul de Sarcini se specifica utilizarea de transformatoare ridicatoare pentru CEF de 0,4/20 kV, ceea ce inseamna ca si invertoarele trebuie sa functioneze pe nivelul de tensiune de 0,4 kV. Va rugam sa acceptati si varianta de Invertoare cu tensiunea de 0,8 kV si implicit si transformatoare ridicatoare CEF de 0,8 /20 kV; Mentionam ca aceasta propunere are avantajul reducerii pierderilor in circuitele de conexiune de la invertoare la transformatoare.

Raspuns: Da, se accepta si Invertoare cu tensiunea de 0.8 kV. Conform observatiei de la finalul capitolului A1 din caietul de sarcini, furnizorul poate alege altă solutie tehnică (panouri fotovoltaice, invertoare, transformatoare ridicatoare), cu conditia respectarii conditiilor minimale din ATR si asumarea modificarii corespunzatoare a ATR-ului, cu respectarea stricta a termenului de implementare a proiectului 15 iunie 2024.

2. In Caietul de sarcini se precizeaza ca energia produsa de CEF va fi extrasa prin intermediul a ununi numar de 10 PT-uri de capacitate 2500 kVA fiecare. Va rugam sa acceptati si alta configuratie de evacuare a energiei si implicit valoarea puterii Transformatoarelor si numarul Transformatoarelor de Putere.

Raspuns: Da, se accepta si alta solutie (configurare, valoare putere, nr transformatoare). Conform observatiei de la finalul capitolului A1 din caietul de sarcini, furnizorul poate alege altă solutie tehnică (panouri fotovoltaice, invertoare, transformatoare ridicatoare), cu conditia respectarii conditiilor minimale din ATR si asumarea modificarii corespunzatoare a ATR-ului, cu respectarea stricta a termenului de implementare a proiectului 15 iunie 2024.

3. Va rugam sa clarificati modalitatea de transmitere a ofertelor: “ Ofertele vor fi transmise prin e-mail, la: roxana.vlase@vrancart.com și adrian.nechita@vrancart.com și prin curier rapid, la adresa sediului social al VRANCART S.A., din Mun. Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, România” ? Care este modalitatea care va fi luata in considerare – prin email sau prin curier? Ce se poate transmite pe email si ce doriti sa fie transmis prin curier? Mentionam ca transmiterea prin curier este conditionata de timpul mai mare de ajungere a ofertei/documentelor de la Expeditor la destinatar.

Raspuns: Transmiterea ofertelor se face atat pe mail cat si prin curier pana pe 04.09.2023 ora 16:00. Este obligatoriu transmiterea ofertei complete si in format tiparit. Oferta se considera acceptata daca pe una din cele 2 cai de comunicare ajunge pana la termenul limita 04.09.2023 ora 16:00.

4. In Anexa 2 – Devizul general estimativ, pus la dispozitie, sunt trecute valori defalcate pe 6 Capitole. Va rugam sa ne indicati daca trebuie sa respectam in totalitate modul de repartizare sau putem sa avem o repartizare diferita fata de modelul propus?

Raspuns: Devizul general este un model de deviz estimat. Se vor urmari principalele capitole, dar se pot face modificari/repartizari diferite fata de modelul propus

5. Caietul de Sarcini se specifica ca “Ofertantul va face dovada existentei personalului certificat pentru controlul respectarii masurilor de siguranta si protectie in conformitate cu standardul EN 50110-1. Se va atasa copia certificarilor.” Din ceea ce am gasit pe internet citez: “Acest standard se utilizează în exploatarea instalațiilor electrice și la lucrările la, cu sau în vecinătatea instalațiilor electrice. Aceste instalații funcționează la niveluri de tensiune mergând de la tensiune foarte joasă, inclusiv, până la tensiune foarte înaltă, inclusiv. Acest standard definește prescripțiile pentru asigurarea securității în exploatarea instalațiilor electrice și lucrului la sau în vecinătatea instalațiilor electrice. Aceste prescripții se aplică procedurilor de exploatare, de lucru și de întreținere. Standardul se aplică tuturor lucrărilor electrice ca și celor care nu sunt electrice cum sunt lucrări de construcție în apropierea liniilor electrice sau a cablurilor subterane ca și celor electrice”

Va rugam sa ne spuneti in ce mod se poate acoperi acest standard, daca nu avem o certificare exact pe acest standard? Se accepta o certificare realizata prin externalizarea serviciului catre o societate care in baza unui contract de servicii conform Legii 319/2006 ”... asigura servicii de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta” ?

Raspuns: Acest standard este o cerinta minimala pentru respectarea masurilor de siguranta si protectie. Se accepta o certificare similara realizata prin externalizarea serviciului catre societatea cu care aveti contract de servicii. Se va atasa certificarea societatii in domeniu, precum si un acord de subcontractare prin care societatea cu care ati incheiat contractul de servicii isi asuma expres indeplinirea cerintei privind existenta personalului certificat pentru controlul respectarii masurilor de siguranta si protectie in conformitate cu standardul EN 50110-1 (minim, sau similar), cu respectarea conditiilor de subcontractare de la art. 5.7. din Caietul de sarcini.

Avand in vedere termenul limita pentru implementarea proiectului precum si faptul ca, conform caietului de sarcini, partea de obtinere avize si Autorizatie de construire intra in atributiile ofertantului (partea de proiectare), va rugam sa ne furnizati documentele obtinute pana acum pe partea de autorizare constructii cum ar fi:

1. HCL PUZ precum si documentatia completa, parte scrisa si parte desenata aferenta PUZ;
2. Aviz mediu/ decizie de incadrare faza PUZ
3. Certificat de urbanism faza constructie, inclusiv planurile anexa la certificatul de urbanism;
4. Acord de mediu/Decizie de incadrare pentru aceasta faza
5. Alte avize obtinute in baza Certificatului de Urbanism pentru Constructie.

Raspuns

1. HCL- atasat ; PUZ- Anexa 3 a CS deja publicat
2. Aviz mediu/ decizie de incadrare faza PUZ- Pag 77 din Anexa 3 a CS deja publicat
3. Certificat de urbanism faza constructie, inclusiv planurile anexa la certificatul de urbanism- Atasat;
4. Acord de mediu/Decizie de incadrare pentru aceasta faza- Atasat
5. Alte avize obtinute in baza Certificatului de Urbanism pentru Constructie- nu au fost obtinute

In ceea ce priveste documentatia completa care sta la baza emiterii PUZ, va rugam sa aveti in vedere ca din cauza numarului mare de documente solicitate si a volumului acestora, orice operator economic interesat de participarea la prezenta procedura este invitat la sediul beneficiarului din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea, pentru a lua cunostinta de toata documentatia de ordin tehnic existenta la dosarul de achizitie, sub conditia transmiterii unei solicitari de studiere a dosarului in prealabil. După finalizarea procedurii de achizitie, toate documentele vor fi puse la dispozitia ofertantului declarat castigator.